



Ballistic Material Control – Prüflabor
Ballistic Material Control – Verification office

Zusammenfassung – Prüfbericht-Nr.: 2400 19 26 2945/PB – IV91 RC3-FB4
Summary – Test report-no.:

Prüfverfahren:
Test instructions

**Fenster, Türen, Abschlüsse –
Durchschusshemmung, Prüfverfahren,
Deutsche Fassung EN 1523:1998**

Antragsteller/Proposer:

RvE Fenster & Türen Manufaktur
GmbH & Co KG
Im Südfeld 42, 48308 Senden

Produkthersteller:
Producer:

RvE Fenster & Türen Manufaktur
GmbH & Co KG

Gegenstand der Prüfung:
Testobject

*Fenster IV91 RC3-FB4
Rahmen 1200 mm x 1000 mm x 91 mm
Glasbreite 346 mm x Glashöhe 981 mm x 91
mm*

Ort und Datum der Prüfung:
Place and date of the test:

86450 Zusamzell, 25.06.2019

Ergebnis der Prüfung:
Results

***Der Prüfgegenstand (Prüfberichts-Nr.:2400 19 26 2945/PB IV 91 RC3-FB4) erfüllt
die Anforderungen der Widerstandsgruppe FB 4 gemäß DIN EN 1523:1998.***

Zusammenfassungen ohne Unterschrift und Siegel haben keine Gültigkeit. Diese Zusammenfassung darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Sie bezieht sich nur auf den geprüften Konstruktionstyp des Fensters, der Tür oder des Anschlusses. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Zustimmung des Prüflaboratoriums. Der Prüfbericht ist Bestandteil der Zusammenfassung.

Summaries of the test reports which are not stamped and signed are not valid. This summary may only be copied or transmitted in its entirety and without modifications. The use of parts of this test report or modifications is only allowed with the express consent of the Ballistic Material Control – Verification office. The test report is a part of this summary.

Ballistic Material Control – Prüflabor
Schwendeweg 7

Zusamzell, den 1. Juli 2019

86450 Zusamzell

Tel.: 08296 - 1296
Fax: 08296 – 1296
e-mail: info@bmc-lab.de

T. Tiede **A. Wagner**
(Leiter Prüflabor) (Techn. Mitarbeiterin)
(Head of Verification office) (Technical collaborator)